

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
मराठवाडा विद्यापीठ



Dr. Babasaheb Ambedkar
Marathwada University

NAAC Accredited by 'A+' Grade

Electronics & Instrumentation Center (U.S.I.C.)

विद्यापीठ प्रांगण,

University Campus,

छत्रपती संभाजीनगर,(रा.म) ४३१००४- भारत

Chhatrapati Sambhajanagar - 431 004 (M.S.) India

EPBX : (0240) 2403399 & 400.
Telephone : 2403108.
FAX : 2403335.

Web Site : www.bamu.ac.in
E-mail : headusic@bamu.ac.in

संदर्भ क्र.: इले.अॅण्ड इन्स्ट्रुमे. कक्ष (युसिक)/२०२६-२७/१०४

दिनांक: २५/०६/२०२६.

विषय-: दरपत्रक सादर करणेबाबत.

महोदय,

वरील विषयास अनुसरून कळविण्यात येते कि, मॉडेल कॉलेज, घनसावंगी यांच्यासाठी खालील नमूद केलेल्या यूपीएस बॅटरी ची माहिती देण्यात आलेली आहे. त्याप्रमाणे साहित्य खरेदी करण्याकरिता दि. ०९/०७/२०२६ रोजी दुपारी २.०० वाजेपर्यंत दरपत्रक सादर करावे.

Sr. No.	Name of Item	Make/ Model	Qty.	Rate (Rs.)	Amount (Rs.)
01.	<p>3 KVA Online UPS IGBT based Double conversion PWM based online UPS Vac Input Voltage Range 176Vac ~ 288Vac at full load, 100Vac ~ 176Vac linear increasing, 100Vac at half load Power factor ≥ 0.99 at full load; ≥ 0.97 at half load; ≥ 0.94 at 30% load Rated power 3000VA/3000W Voltage 220Vac/ 230Vac/ 240Vac, 220Vac, Frequency synchronization range Rated frequency± 3Hz. Configurable range: ± 0.5Hz ~ ± 5Hz Frequency track rate Default: 0.5Hz/s. Configurable range: 0.2/ 0.5/ 1Hz/s (single UPS) Rated Power Factor Unity Crest Factor 3:1 Voltage harmonic distortion < 1% (linear load), < 3% (Non-Linear Load) Overload Capacity on Normal Mode 105% ~ 125%, 10min; 125% ~ 150%, 1min; 150% above, 200ms Overload Capacity on battery mode 105% ~ 125%, 1min; 125% above, 200ms Efficiency ECO Mode 98% Mains Efficiency 94% Battery Type Sealed, lead-acid, maintenance-free battery Cell No. 6 Rated Voltage 72Vdc Charge Current 8A Transfer Time Mains – Battery 0ms Inverter-Bypass Synchronous transfer: less than 1ms Noise Acoustic Noise level < 48db Panel display mode Display type Colourful LCD Orientation Gravity sense Environmental parameter Operating temperature 0°C ~ 40°C without derating, Derates to 90% and 80% capacity at 40-45 deg.C and 46-50 deg.C respectively Storage temperature -20°C ~ +60°C (battery excluded); -15°C ~ +40°C (battery included) Relative humidity 5%RH ~ 95%RH, non-condensing Altitude ≤ 3000m; derating when higher than 3000m Ventilation Forced -air cooled Ingress protection level IP20 Intelligent Card Port Optional. For connecting Mod bus card / Remote management card Built-in USB port, Ethernet Port. Supports HTTP and SNMP protocol Dry Contacts Inbuilt Complying Standards Safety (CE) IEC/EN 62040-1:2008+A1:2013 Electromagnetic Compatibility (EMC) Conducted Emission: IEC/EN 62040-2 C2, Harmonic current: IEC/EN 61000-3-2 Surge Protection IEC/EN 61000-4-5 Energy Star BIS Made In India NABL report Available ROHS 3 KVA Rack Mountable Online HF Unity Power Factor High Efficiency (72V DC System) IP out. 2 Years Warranty Battery Inter links Copper 16sq mm cable with Copper Proper lag UPS to Battery Cable & Rack for Batteries With MS Steel Angles.</p>		02 Nos.		
02.	<p>12V,65Ah SMF Battery (4 Years Warranty)</p>		12 Nos.		

● दरपत्राकासोबत खालील कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे.(Envelop no.1)

अ) आयकर परतावा शेवटचे वर्ष (Assessment Year 2025-26) प्रत.

आ) व्यवसाय नोंदणी प्रमाणपत्र किंवा दुकान कायदा परवाना किंवा लिंक अॅक्टिव्हिटीसह उद्यम नोंदणी/ एमएसएमई/प्रमाणपत्र- एनएसआयसी प्रमाणपत्र (प्रस्तावित खरेदी सेवा, देखभाल, दुरुस्ती संबंधित असावे.)

इ) पॅन कार्ड

ई) वस्तु सेवा कर (GST) प्रमाणपत्र

उ) उत्पादनांच्या तांत्रिक बाबींची संपूर्ण माहितीची प्रत मेक, मॉडेल आणि वारंटी/गॅरंटी सह (With Make Model, Technical Specification) असणे आवश्यक आहे.

विशेष टिपणी :-

● दरपत्रके दोन क्रमांकाच्या लिफाफ्यात सादर करावीत .

१. तांत्रिक बाबींसह उपरोक्त कागदपत्रे एका लिफाफ्यात वरीलप्रमाणे असावीत. (Envelop no.1)

२. दुसऱ्या लिफाफ्यात फक्त दर असावेत. छापील /टंकलिखित (Typing) स्वरूपात असावेत. (दर सर्व करांसहित नमूद असावेत.) (Envelop no. 2)

● नियमानुसार उपरोक्त कागदपत्रे आणि तांत्रिकबाबी असलेला पहिला लिफाफा उघडण्यात येईल. सर्व कागदपत्रे आणि विभागांच्या तांत्रिक बाबींची पूर्तता करणाऱ्या पुरवठ्याधारकांचा दर नमूद असलेला दुसरा लिफाफा उघडण्यात येईल.

● पात्र पुरवठाधारकांच्या कंपनीची प्रत, साहित्य कोणत्या कंपनीचे आहे, त्याची गुणवत्ता/दर्जा, विद्यापीठस सेवा दिलेली असल्यास समाधानकारक आहे किंवा नाही, या सर्व बाबींचा विचार करून साहित्य खरेदीची पुढील प्रक्रिया करण्यात येईल.

● फक्त ब्रँडेड कंपनीचे दर नमूद केलेले असावेत. लोकल मेड किंवा असेंबल केल्या जाणाऱ्या साहित्यांचा खरेदीसाठी प्राप्त दरपत्रकांचा विचार केला जाणार नाही.

● अधिकृत विक्रेता अधिकृत वितरक मूळ उत्पादक लघुउद्योजक यांनी संबंधित कागदपत्रे तांत्रिक लिफाफ्यासोबत सादर करावीत.

● सदरील साहित्याचा पुरवठा व कार्यरत हे मॉडेल कॉलेज घनसावंगी येथे करावयाचे आहे.

● पात्र पुरवठाधारकांनी सादर केलेले दर आणि प्रचलित बाजार दर तपासून सर्वात कमी (L₁) दर नमूद करणाऱ्या पुरवठाधारकांसोबत दर वाटाघाटी करण्यात येईल.

● दर वाटाघाटी नंतर अंतिम ठरलेला पुरवठाधारकांस रुपये १ लक्ष वरील खरेदीसाठी आदेश प्रपत्र देण्यापूर्वी (As per Account code 5.44) ५ % सुरक्षा ठेव वर्षाच्या कालावधी करिता वित्त व लेखा विभागात जमा करावी लागेल.

● रुपये २.५० लक्ष वरील खरेदी सेवा व देखभाल दुरुस्तीसाठी शासन निर्णयानुसार GST TDS 2% कपात केली जाईल असा उल्लेख दर पत्रकात करण्यात यावा.

● वस्तुनिहाय - (L₁) गृहीत धरण्यात येणार नाही.


विभाग प्रमुख

प्रत: संचालक, युनिक, विद्यापीठाच्या वेबसाइटवर दरपत्रके आमंत्रण प्रकाशित करण्यासाठी देत आहे.