

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर  
मराठवाडा विद्यापीठ



Dr. Babasaheb Ambedkar  
Marathwada University

NAAC Accredited by 'A+' Grade

Electronics & Instrumentation Center ( U.S.I.C.)

विद्यापीठ प्रांगण,

University Campus,

छत्रपती संभाजीनगर.(रा.म) ४३१००४- भारत

Chhatrapati Sambhajnagar - 431 004 (M.S.) India

EPBX : (0240) 2403399 & 400.

Telephone : 2403108.

FAX : 2403335.

Web Site : [www.bamu.ac.in](http://www.bamu.ac.in)

E-mail : [headusic@bamu.ac.in](mailto:headusic@bamu.ac.in)

संदर्भ क्र.: इले.अँड इन्स्ट्रुमे. कक्ष (युसिक)/२०२६-२७/६३

दिनांक: २६/०५/२०२६.

विषय:- दरपत्रक सादर करणेबाबत.

महोदय,

वरील विषयास अनुसरून कळविण्यात येते कि, मा. कुलगुरू महोदय यांच्या व्हिडीओ कॉन्फरन्स दलानाकरिता खालील नमूद केलेल्या यूपीएस बॅटरी ची माहिती देण्यात आलेली आहे. त्याप्रमाणे साहित्य खरेदी करण्याकरिता दि. ०९/०६/२०२६ रोजी दुपारी २.०० वाजेपर्यंत दरपत्रक सादर करावे.

Sr. No.	Name of Item	Make/ Model	Qty.	Rate (Rs.)	Amount (Rs.)
01.	<b>3 KVA Online UPS</b> IGBT based Double conversion PWM based online UPS Vac Input Voltage Range 176Vac ~ 288Vac at full load, 100Vac ~ 176Vac linear increasing, 100Vac at half load Power factor ≥ 0.99 at full load; ≥ 0.97 at half load; ≥ 0.94 at 30% load Rated power 3000VA/3000W Voltage 220Vac/ 230Vac/ 240Vac, 220Vac, Frequency synchronization range Rated frequency±3Hz. Configurable range: ±0.5Hz ~ ±5Hz Frequency track rate Default: 0.5Hz/s. Configurable range: 0.2/ 0.5/ 1Hz/s (single UPS) Rated Power Factor Unity Crest Factor 3:1 Voltage harmonic distortion < 1% (linear load), <3%(Non-Linear Load) Overload Capacity on Normal Mode 105% ~ 125%, 10min; 125% ~ 150%, 1min; 150% above, 200ms Overload Capacity on battery mode 105% ~ 125%, 1min; 125% above, 200ms Efficiency ECO Mode 98% Mains Efficiency 94% Battery Type Sealed, lead-acid, maintenance-free battery Cell No. 6 Rated Voltage 72Vdc Charge Current 8A Transfer Time Mains – Battery 0ms Inverter-Bypass Synchronous transfer: less than 1ms Noise Acoustic Noise level<48db Panel display mode Display type Colourful LCD Orientation Gravity sense Environmental parameter Operating temperature 0°C ~ 40°C without derating, Derates to 90% and 80% capacity at 40-45 deg.C and 46-50 deg.C respectively Storage temperature -20°C ~ +60°C (battery excluded); -15°C ~ +40°C (battery included) Relative humidity 5%RH ~ 95%RH, non-condensing Altitude ≤3000m; derating when higher than 3000m Ventilation Forced -air cooled Ingress protection level IP20 Intelligent Card Port Optional. For connecting Mod bus card / Remote management card Built-in USB port, Ethernet Port. Supports HTTP and SNMP protocol Dry Contacts Inbuilt Complying Standards Safety (CE) IEC/EN 62040-1:2008+A1:2013 Electromagnetic Compatibility (EMC) Conducted Emission: IEC/EN 62040-2 C2, Harmonic current: IEC/EN 61000-3-2 Surge Protection IEC/EN 61000-4-5 Energy Star BIS Made In India NABL report Available ROHS 3 KVA Rack Mountable Online HF Unity Power-Factor High Efficiency (72V DC System) IP out. <b>2 Years Warranty</b> <b>Battery Inter links Copper 16sq mm cable with Copper Proper lag UPS to Battery Cable &amp; Rack for Batteries With MS Steel Angles.</b>		01 No.		
02.	<b>12V,65Ah SMF Battery</b> <b>(4 Years Warranty)</b>		6 Nos.		

● दरपत्राकासोबत खालील कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे.( Envolop no.1)

अ) आयकर परतावा शेवटचे वर्ष (Assessment Year 2025-26) प्रत.

आ) व्यवसाय नोंदणी प्रमाणपत्र किंवा दुकान कायदा परवाना किंवा लिंक अॅक्टिव्हिटीसह उद्यम नोंदणी/ एमएसएमई/प्रमाणपत्र- एनएसआयसी प्रमाणपत्र ( प्रस्तावित खरेदी सेवा, देखभाल, दुरुस्ती संबंधित असावे.)

इ) पॅन कार्ड

ई) वस्तु सेवा कर (GST) प्रमाणपत्र

उ) उत्पादनांच्या तांत्रिक बाबींची संपूर्ण माहितीची प्रत मेक, मॉडेल आणि वारंटी/गॅरंटी सह (With Make Model, Technical Specification) असणे आवश्यक आहे.

विशेष टिपणी :-

● दरपत्रके दोन लिफाफ्यात सादर करावीत .

१. तांत्रिक बाबींसह उपरोक्त कागदपत्रे एका लिफाफ्यात वरीलप्रमाणे असावीत. (Envolop no.1)

२. दुसऱ्या लिफाफ्यात फक्त दर असावेत. छापील /टंकलिखित (Typing) स्वरूपात असावेत. ( दर सर्व करांसहित नमूद असावेत.) (Envolop no. 2)

● नियमानुसार उपरोक्त कागदपत्रे आणि तांत्रिकबाबी असलेला पहिला लिफाफा उघडण्यात येईल. सर्व कागदपत्रे आणि विभागांच्या तांत्रिक बाबींची पूर्तता करणाऱ्या पुरवठ्याधारकांचा दर नमूद असलेला दुसरा लिफाफा उघडण्यात येईल.

● पात्र पुरवठाधारकांच्या कंपनीची प्रत, साहित्य कोणत्या कंपनीचे आहे, त्याची गुणवत्ता/दर्जा, विद्यापीठस सेवा दिलेली असल्यास समाधानकारक आहे किंवा नाही, या सर्व बाबींचा विचार करून साहित्य खरेदीची पुढील प्रक्रिया करण्यात येईल.

● फक्त ब्रँडेड कंपनीचे दर नमूद केलेले असावेत. लोकल मेड किंवा असेंबल केल्या जाणाऱ्या साहित्यांचा खरेदीसाठी प्राप्त दरपत्रकांचा विचार केला जाणार नाही.

● अधिकृत विक्रेता अधिकृत वितरक मूळ उत्पादक लघुउद्योजक यांनी संबंधित कागदपत्रे तांत्रिक लिफाफ्यासोबत सादर करावीत.

● पात्र पुरवठाधारकांनी सादर केलेले दर आणि प्रचलित बाजार दर तपासून सर्वात कमी ( $L_1$ ) दर नमूद करणाऱ्या पुरवठाधारकांसोबत दर वाटाघाटी करण्यात येईल.

● दर वाटाघाटी नंतर अंतिम ठरलेला पुरवठाधारकांस रुपये १ लक्ष वरील खरेदीसाठी आदेश प्रपत्र देण्यापूर्वी (As per Account code 5.44 ) ५ % सुरक्षा ठेव वर्षाच्या कालावधी करिता वित्त व लेखा विभागात जमा करावी लागेल.

● रुपये २.५० लक्ष वरील खरेदी सेवा व देखभाल दुरुस्तीसाठी शासन निर्णयानुसार GST TDS 2% कपात केली जाईल असा उल्लेख दर पत्रकात करण्यात यावा.

● वस्तुनिहाय - ( $L_1$ ) गृहीत धरण्यात येणार नाही.

  
विभाग प्रमुख

प्रत: संचालक, युनिक, विद्यापीठाच्या वेबसाइटवर दरपत्रके आमंत्रण प्रकाशित करण्यासाठी देत आहे.